Gmina Rypin
ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin

Rypin, 28. 06. 2012 r.

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienie treści specyfikacji

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dębiany". Znak przetargu P.2710.10.2012

Wójt Gminy Rypin, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), poniżej wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (i jej załączników) sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania: **„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dębiany"** opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 207596-2012 dnia 18. 06. 2012 r. i zmienianego w BZP Nr 210078-2012 dnia 19. 06. 2012 r. i Nr 213284-2012 dnia 21. 06. 2012 r.

Postawione przez Wykonawców pytania:

1. W przedmiarze w „poz 77. Wycena indywidualna – montaż kominka z wkładem żeliwnym o mocy 14 kW wraz z obudową- komplet" – proszę o podanie standardu wykończenia oraz typu wkładu kominkowego.
2. W opisie technicznym branży elektrycznej przewidziano sterowanie ogrzewaniem, w przedmiarze brak konsoli sterującej.
3. Balustrada przy podjeździe dla niepełnosprawnych z jakiego materiału, i w jakim standardzie ma zostać wykonana?
4. Czy dopuszcza inwestor wykonanie konstrukcji więźby dachowej na budowie(zbijanie dźwigarów), czy montaż gotowych prefabrykatów?
5. Czy inwestor dopuszcza zastosowanie innego drzewa niż dębowe, w stolarce drzwiowej?
6. Jakiego typu pochwyty oraz osprzęt mają wchodzić w skład łazienek dla niepełnosprawnych?

Odpowiedzi na pytania dotyczące w/w przetargu:

Ad.1 Należy przyjąć wkład kominowy żeliwny o mocy 14 kW na ogień przerywany (drewno) z regulacją dopływu powietrza, drzwiczkami otwieranymi na bok, szybą płaską żaroodporną. Obudowa z piaskowca, półki z marmuru, obudowa komina z płyt GKF z izolacją z wełny mineralnej.

Ad.2 Sterowanie ogrzewaniem pokazano na rysunku zasilającym grzejniki elektryczne, elementem sterującym jest termostat regulowany załączający i wyłączający ogrzewanie sali.

Ad.3 Balustradę na podjeździe dla osób niepełnosprawnych należy wykonać z rur ze stali nierdzewnej.

Ad.4 Konstrukcję dachową należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, bezwzględnie z gotowych prefabrykatów wykonanych w warunkach fabrycznych przez specjalistyczną firmę zgodnie z wymaganiami technologicznymi podanymi w projekcie (przyjęte materiały, sposób łączenia). Wykonawca musi okazać się deklaracją zgodności producenta z dokumentacją oraz kartą gwarancyjną.

Ad.5 W przyjętej stolarce drewnianej należy zastosować drewno dębowe.

Ad.6 W łazienkach dla osób niepełnosprawnych należy przyjąć dwa pochwyty przy umywalce oraz jeden przy misce ustępowej.

WÓJT

dr inż. Janusz Tybu