



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RYPINIE**

Znak sprawy: NHS.9051.3.1.2023

Rypin, 09.02.2023r.

1d. 034/23

**Wójt
Gminy Rypin
ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin**
Egz. nr 1

O C E N A O K R E S O W A
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Starorypinie
za 2022 rok

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn zm), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i ust. 4 pkt 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294) oraz biorąc pod uwagę niżej wymienione sprawozdania z badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz przez właściciela wodociągu – Gminę Rypin w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie stwierdza przydatność
wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Starorypinie
w 2022 r.**

Data pobrania próbki wody	Nr próbki	Miejsce pobrania próbki wody	Zakres badań	Uwagi
	Numer sprawozdania z badań			
22.03.2022r.	R/16/22 L.F- 632/R/16/22 L.M/W- 632-R/16/22	Punkt monitoringowy sieć –światlica wiejska w Mariankach-kran w kuchni	Kontrola urzędowa jakości wody - parametry grupy A- fizykochemia, mikrobiologia (dodatково żelazo i mangan)	Badania wykonane w ramach kontroli urzędowej jakości wody realizowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie.

22.03.2022r	R/17/22 L.F- 632/R/17/22 L.M/W- 632-R/17/22	Punkt monitoringowy sieć –światlica wiejska w Rypałkach-kran w kuchni	Kontrola urzędowa ja- kości wody -parametry grupy A- fizykochemia, mikrobiologia (dodatkowo żelazo i mangan)	Badania wykonane w ra- mach kontroli urzędowej jakości wody realizowanej przez Państwowego Powia- towego Inspektora Sanitarnego w Rypinie.
22.03.2022r	R/18/22 L.F- 632/R/18/22 L.M/W- 632-R/18/22	Punkt monitoringowy Sieć- szkoła podstawowa w Starorypinie, kran w kuchni.	Kontrola urzędowa ja- kości wody -parametry grupy B -fizykochemia, mikrobiologia	
14.06.2022r	2371/22 1759/22	Punkt monitoringowy sieć –światlica wiejska w Mariankach-kran w kuchni	Kontrola wewnętrzna jakości wody - parametry grupy A- fizykochemia, mikrobiologia (dodatkowo żelazo i mangan)	Badanie wykonane w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez Gminę Rypin. Badania wykonano przez MS LAB Sp. z.o.o w Rypinie ul. Sportowa 22
14.06.2022r	2372/22 1760/22	Punkt monitoringowy Sieć- szkoła podstawowa w Starorypinie, kran w kuchni.	Kontrola wewnętrzna jakości wody - parametry grupy A- fizykochemia, mikrobiologia (dodatkowo żelazo i mangan)	
14.06.2022r	2376/22 1764/22	Punkt monitoringowy sieć –światlica wiejska w Rypałkach-kran w kuchni	Kontrola wewnętrzna jakości wody - parametry grupy B- fizykochemia, mikrobiologia	
14.10.2022r	4299/22 3150/22	Punkt monitoringowy sieć –światlica wiejska w Mariankach-kran w kuchni	Kontrola wewnętrzna jakości wody -parametry grupy A- fizykochemia, mikrobiologia (dodatkowo żelazo i mangan)	
20.10.2022r	4428/22 3254/22	Punkt monitoringowy Sieć- szkoła podstawowa w Starorypinie, kran w kuchni.	Kontrola wewnętrzna jakości wody -parametry grupy A- fizykochemia mikrobiologia (dodatkowo żelazo i mangan)	Badanie wykonane w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez Gminę Rypin. Badania wykonano przez MS LAB Sp. z.o.o w Rypinie ul. Sportowa 22
20.10.2022r	4429/22 3255/22	Punkt monitoringowy sieć –światlica wiejska w Rypałkach-kran w kuchni	Kontrola wewnętrzna jakości wody -parametry grupy A- fizykochemia, mikrobiologia (dodatkowo żelazo i mangan)	

Badania w ramach kontroli urzędowej jakości wody zostały wykonane przez Oddział Laboratoryjny- Laboratorium Badania Wody i Żywności Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej we Włocławku i Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Badania w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody zostały wykonane przez MS LAB Sp. z.o.o w Rypinie ul. Sportowa 22.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie **stwierdza**, że w zakresie badanych parametrów i wskaźników fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych **że woda z wodociągu publicznego w Starorypinie w roku 2022** spełniała wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r poz. 2294) i w związku z powyższym woda z w/w urządzenia wodociągowego **nadaje się do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie przypomina, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.) obowiązkiem Wójta Gminy Rypin jest informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a szczególnie w przypadku pogorszenia się jej jakości.

Z treścią poszczególnych sprawozdań z badań laboratoryjnych wody do spożycia przez ludzi można zapoznać się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarно – Epidemiologicznej w Rypinie ul. Warszawska 38a.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RYPINIE
Beata Jędrabowska



Wyk. 1 egz.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Rypin ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin- elektronicznie
2. a/a – egz. nr 1